



VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°: 401024
 Agent-bezoeker: Jan Cordens
 Controle volgens AREI. art.: 86, 271, 276
 Type keuring: Periodiek onderzoek

Datum onderzoek: 14/11/2017
 Procedure: TP-E-01
 Keuring N°: 20172128

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Sint-Odiliaan 68 , 3930 ACHÉL
 Distributienetbeheerder: Inter-energie (via Infrax)
 Teller n°: 19107723
 Index teller: Dag: 6441,00 Nach: 7837,00
 EAN-code:
 Naam opdrachtgever: GEUNES FINA
 Naam eigenaar: Idem
 Installateur: NG
 BTW-n° of ID:
 Type lokaal: Woning

Adres opdrachtgever: Heeleind 105, 5531 CB Bladel
 Adres eigenaar: Heeleind 105 Bladel

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 400V + N Max. beveiliging: 4 x 40 Meter - bord verbinding: VVB 4 x 10 mm²
 Type electrode: Psket # verdeelborden: 1 # eindstroombanen: 9

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Leu:	Test:	X2,5:
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen: Bescherming: Sectie:
 Algemeen # 9 1_9 3x16/4x20A 2p 3kA 2x16A 4p 1,5mm², 2,5mm²
 # 0
 # 0
 # 0

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	25,90 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	0,06 MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK	Indirecte aanraking:	OK	Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK	Equipotentiale verbindingen:	OK	Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 28/12/2042 (art. 271).

Aantal bijlagen:

Eëndraadschema's: JA

Situatieschema's: NBT

Andere:

Voor de directeur, de agent-bezoeker
 Jan Cordens



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-Nr. 0408.577.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)