

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82

STROOMLEVERANCIER:

Ref.: Teller nr.

Index:

O. ref.:

U. ref.: VERSLAG Nr.: *19060*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Finelinkweg 27*

EIGENAAR: *H. Verbeke*

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR: *D.B.H. electric*

Adres: *Leuken 35 3920 Lommel*

BTW-nr.: *43670175*

Datum van het onderzoek: *01/11/91* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlooptg~~; Type der lokalen: *Woonwoning*

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83. Met-Zonder BA4/BA5.

Aansluiting: Spanning *230* V Bescherming van de aansluiting: A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *20* mm² Alg. schakelaar: type *diff 40A* Ref. attest

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *27*; RA: *25* Ohm; RI tot *20* Mohm

BESCHRIJVING:

L	C	-	Type + Kal. Bescherming	Type elektrisch verwarmingstoestel	Ri Mohm	L	C	-	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm
<i>10</i>		<i>A</i>	<i>2P U NA</i>		<i>min 20</i>	<i>1</i>	<i>M</i>	<i>2P U 20A</i>			<i>min 20</i>
<i>13</i>		<i>B</i>				<i>1</i>	<i>N</i>				
	<i>2</i>	<i>D</i>				<i>1</i>	<i>O</i>				
<i>1</i>		<i>E</i>				<i>1</i>	<i>P</i>				
	<i>2</i>	<i>F</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>Q</i>				
	<i>2</i>	<i>G</i>		<i>6</i>	<i>dun</i>	<i>1</i>	<i>R</i>				
	<i>2</i>	<i>H</i>		<i>6</i>	<i>inductie</i>	<i>1</i>	<i>T</i>				
	<i>2</i>	<i>I</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>U</i>				
	<i>2</i>	<i>J</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>V</i>				
	<i>2</i>	<i>K</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>W</i>				
<i>9</i>		<i>L</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>X</i>				
	<i>1</i>	<i>M</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>Y</i>				
	<i>1</i>	<i>N</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>Z</i>				
	<i>1</i>	<i>O</i>		<i>20</i>		<i>1</i>	<i>Z1</i>				
						<i>1</i>	<i>5</i>	<i>Z1</i>			

In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)	Beschermde stroombanen
<i>40</i>	<i>A</i>	<i>320</i>	<i>Algemeen</i>
<i>40</i>	<i>A</i>	<i>20</i>	<i>Ring XYZZ1</i>

- De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - ~~neen~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - ~~neen~~.
- De geïnstalleerde vaste elektrische verwarming wordt conform met de NBN norm vermoed: ja - ~~neen~~.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *geen*

*BTV Limburg: St Jan straat 57 3583 Paal
011-42.18.34 / E-mail: btv.limburg@btv.control.be*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde.

BESLUIT: *0* 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) werd(en) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *11/2/2000* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening *re Ruyckers*

De directeur,