

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER: [Handwritten Signature]

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_  
U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 29/607/1602

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Doyls Court 17  
3810 Nedrycht

EIGENAAR: Van Keken Bas

Adres: [Handwritten Address]

OPDRACHTGEVER: Stevens Elektrotechniek

Adres: Mgr Zwysen laan 16

INSTALLATEUR: Gode XG Budel. NC

Adres: [Handwritten Address]

BTW of IK: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 16/7/06 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomiev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voordopig - Verzwaring : Type der lokalen: Apartement gelijkvloers

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3000 V Bescherming van de aansluiting ASN A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Diff 3000 3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Scherpa: TT

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 15 ; RA: 15 Ohm; RI tot 215 MOhm

BESCHRIJVING: → zie aangevoerde notities

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>[Handwritten Signature]</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers naam:
	handtekening:

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de condraats en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/08/06 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening [Handwritten Signature] De directeur,